

## SCHEMAT DYSTRYBUCJI ZASILANIA BUDYNKU 4A - PROJEKTOWANY

[illegible]

## OZNACZENIA:



rozdzielnica dystrybucyjna istniejąca  
pozostawić bez zmian



rozdzielnicą dystrybucyjną istniejącą  
(wraz z wewnętrznym przyłączem),  
przeznaczoną do demontażu

linia kablowa istniejąca  
pozostawić bez zmian

linia kablowa istniejąca,  
przeznaczona do demontażu

UWAGI :

1. Oprócz oznaczonych projektowanych rozdzielnic piętrowych do załatwiania są również obie rozdzielnice główne RG1 i RG2.
2. Montaż nowych rozdzielnic głównych i piętrowych, a także wewnętrznych linii kablowych będzie prowadzona w funkcjonującym budynku, w związku z tym wymagane jest zachowanie ciągłości zasilania odbiorników (minimalizacja przerw w zasilaniu)