

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT:

Wymiana dźwigu osobowego w budynku biurowym nr 4A – Lipsk, na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Warszawa, ul. Chełmska 21

WYMAGANE PARAMETRY DŹWIGU OSOBOWEGO

Typ : elektryczny liniowy z maszynownią

Usytuowanie : w istniejącym szybie

Udźwig : min. 800 Kg

Prędkość: 1m/s

Liczba przystanków : 7

Liczba dojeżdż : 7

- Kabina dźwigu: metalowa, z elementami laminatu, z lustrem i wentylatorem, poręczą na ścianie kabiny i panelem na całej długości ściany.
- Oświetlenie LED.
- Podłoga ceramiczna.
- Kaseła dyspozycyjna: wykonana z blachy nierdzewnej, przyciski typu „antywandal”
- Kaseły wezwań : wykonane ze stali nierdzewnej z przyciskami typu „antywandal”
- Piętrowskazywacz na przystanku Parter nad drzwiami.
- Na pozostałych przystankach piętrowskazywacze w kasecie wezwań.
- Drzwi przystankowe: automatyczne z napędem falownikowym, malowane proszkowo o wymiarach 900 mm na 2000 mm
- Drzwi kabinowe: automatyczne wykonane ze stali nierdzewnej zaopatrzone w kurtynę świetlną. O wymiarach 900 mm na 2000 mm
- Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe z napędem falownikowym, z systemem telefonicznego powiadamiania ekip ratunkowych / GSM/.
- Zespół napędowy: reduktorowy

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU I WYKONAWSTWA

1. Wszystkie dostarczone elementy dźwigowe mają być fabrycznie nowe.
2. Jakość materiału konstrukcyjnego musi spełniać wymagania projektu mechanicznego zgodnie z parametrami projektowymi
3. Urządzenia muszą gwarantować bezawaryjną, cichą i spokojną pracę.
4. Wszystkie części i urządzenia podlegające przepisom dozorowym muszą uwzględniać zalecenia przepisów Unii Europejskiej
5. Dźwigi powinny być wyposażone w DTR (dokumentację techniczno-rozruchową) wykonaną zgodnie z przepisami UDT

GWARANCJE

1. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia są sprawne i kompletne, zapewniają nieprzerwaną eksploatację i odpowiadają warunkom wymienionych w specyfikacji technicznej
2. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy uszkodzonych zespołów lub ich wymiany na nowe w terminie określonym w umowie /minimum 36 miesięcy/

ZAKRES PRAC

- Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-technicznej
- Demontaż istniejących urządzeń
- Montaż nowego urządzenia
- Odnowienie szybu i maszynowni
- Odbiór dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego